Муниципальное унитарное предприятие

“ЮГОРСКЭНЕРГОГАЗ”

ПРИКАЗ

“01” 07 2019г. № 200

г. Югорск

Об введении норматива расхода тепловой энергии для юридических лиц

В связи со вступлением в силу с 01.07.2019г. приказа от 25 декабря 2017 г. N 12-нп Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры, на основании приказа Министерства регионального развития РФ от 15.02.2011г. №47 об утверждении «Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 01.07.2019г. норматив расхода тепловой энергии необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды для юридических лиц находящихся в отдельно стоящих зданиях согласно расчету – 0,0807 Гкал/м^3. Расчет прилагается.
2. Норматив применяется для юридических лиц, находящихся в отдельно стоящих зданиях, в которых не установлены приборы учета.
3. Норматив применяется для юридических лиц, находящихся в отдельно стоящих зданиях в момент снятия приборов учета на поверку, ремонт или по другим причинам, связанным с потреблением ресурса без учета через приборы учета.
4. Офис - менеджеру Ковальчук М.В. ознакомить с приказом под роспись главного инженера, заместителей директора по направлениям деятельности, начальников служб и отделов.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Р.Р. Султанов

Приложение к пр.200 от 01.07.19

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП «Югорскэнергогаз»

_____Гердт Я.Я.

«01» 07 2019г.

Расчет
количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды для юридических лиц находящихся в отдельно стоящих зданиях.

Расчет произведен на основании приказа: от 15 февраля 2011 г. N 47 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО РАСЧЕТУ ТАРИФОВ И НАДБАВОК В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

$Q^{м/э}$ - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды. определяется по формуле (Гкал/куб. м):

$$Q^{м/э} = c * p * (t^{гвс} - t^{хвс}) * (1 + Kn)$$

где

с - удельная теплоемкость воды, $1*10^{-6}$ Гкал/кг х 1 град. С;

р - плотность воды при температуре, равной $t^{гвс}$, и среднем по году давлении воды в трубопроводе; Справочное значение. (при 70 град. С – 977,81)

$t^{гвс}$ - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (70град С) ;

$t^{хвс}$ - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (5 град. С. СНиП 2.04.07-86)

Kn - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов "СНиП II-34-76,часть II, гл.34. Горячее водоснабжение Kn=0,27).

Расчет:

$Q^{м/э}$ = $1*10^{-6}$ * 977,81 *(70-5) * (1+0,27)

$Q^{м/э}$ = 0,0807 Гкал/куб. м

Расчет произвел:
начальник ТИ Заливин А.А.